



Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kokkuvõte

ÄÄSMÄE PÕHIKOOL



Õppuse toimumise koht: Ääsmäe Põhikool, Kasesalu 16, Ääsmäe, Harju maakond

Õppuse toimumise aeg: 17.09.2015

Õppuse korraldaja: EOKK OÜ

Hindamise, läbiviimise ja ohutuse eest vastutaja: Kalju Õunmann

Õppuse tüüp: Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline ja praktiline osa

Alus: Tuleohutuse seadus §3; Kohustused tuleohutuse tagamisel:

(2) Asutuse juht on kohustatud korraldama vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta.

Õppuse peaesmärk

Harjutada Ääsmäe Põhikooli töötajate ja õpilaste oskusi tulekahju olukorras.

Õppuse alameesmärgid

- 1) kontrollida tulekahju signalisatsioonisüsteemi (ATS) korrasolekut,
- 2) kontrollida tegevusplaani paikapidavust.

Õppuse kulg

Imiteeriti tulekahju puhkemist, mis legendi kohaselt toimus kooli peasissepääsu lähistel garderoobis. Koridor täideti õppeotstarbelise suitsuga. Suitsu jõudmisel ruumi laes oleva ATS süsteemi kuuluva andurini rakendusid hoones olevad häirekellad. Häirekellade tööle jäämine pikemaks ajaks on kokkulepitud märguanne hoones viibivate isikute evakuatsiooniks. Koheselt katkestati õppetöö ja muu käsilolnud tegevus. Kooli töötajad suunasid õpilased ohutumate väljapääsude kaudu hoonest välja. Kõik evakueerunud isikud kogunesid evakuatsiooni kogunemiskohta, milleks on kooli ees asuvat muruväljakut ületav kõvakattega kõnnitee.

Tulekahju avastanud töötaja teavitas tulekahjust Häirekeskust, kooli direktor viis läbi evakueeritute loenduse.

Seejärel toimus **tulekustutite kasutamise harjutus**, mille käigus said osad töötajad ja õpilased harjutada tulekustuti kasutamist reaalse tulekolde kustutamiseks.

Tähelepanekud, tuvastatud asjaolud

- Evakuatsioon toimus kiiresti ja rahulikult- paanikat ei tekkinud.
- Tulekahju korral tegutsemise plaan muutmist ei vaja- kõik on enda kohustustest ja standardprotseduuridest teadlikud.
- Kõne Häirekeskusesse oli asjalik ja konkreetne.
- Tulekustuti käsitlemisel olid kõik väga tublid.
- Kogunemiskoht on väga hästi valitud.
- Loendus ja sellega seotud infoliikumine toimus kiiresti ja veatult.
- Kooli juhtkond ja töötajad suhtusid õppusesse täie tõsidusega.

Ettepanekud

- Kindlasti jätkata sarnaste imiteeritud suitsuga õppuste ja tulekustuti kasutamise koolituste korraldamist, soovituslikult sagedamini, kui üks kord aastas.
- Jooksvalt viia igale uuele töötajale läbi tuleohutusala juhendamine koos tegevusplaani tutvustamisega.

Kokkuvõtteks

Läbiviidud evakuatsiooniõppus täitis kõik õppusele püstitatud eesmärgid. **Üldhinnang töötajate ja õpilaste käitumisele on väga hea.** Kõikide hoones viibijate evakueerimine kogunemiskohta kestis ca 4 minutit- ollakse valmis iseseisvalt evakueeruma erinevate hädaolukordade puhul.

Õppusest said vajalikke teadmisi ja oskusi kõik osalejad ning ühiselt ollakse seisukohal, et taolisi õppusi tuleb ka tulevikus korraldada.

Tasub pidada meeles, et tulekahju avastamine ja kustutamine võimalikult varajases staadiumis hoiab ära suurema kahju. Õigel ajal avastatud tulekahju kustutamisega saab hakkama iga üksikisik.

Koostas:

Kalju Õunmann

17.09.2015

koolitus@eokk.ee

Lisa: Õppuse fotod



Koolis on puhkenud „tulekahju“



Kõik evakueeruvad



Kogunemiskohas toimub loendus



Kustutatakse tulekollet